>> Wartung Notbeleuchtung <<

Objekt:	
Installation:	
Standort / Bezeichnung Schaltgerätekombination (SGK)	

Anlagen mit Notbeleuchtung müssen regelmässig gewartet werden.

Ebenfalls sollten die Batterien (Akkus) mind. alle 6 Monate vollständig entladen werden.

Ohne regelmässige Wartung verringert sich die Lebensdauer eines Akkus um ein vielfaches !!!

- Der Testlauf muss mindestens eine Stunde dauern
- Falls die Notleuchten keine Stunde brennen, müssen die Akkus ersetzt werden

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen Sie an – wir finden die Lösung.

Wartungs – Plan

Kontroll-datum	*Visum*	*Bemerkungen*

Ihr Elektriker für Haus und Gewerbe

eTeam plus AG, Hausheer + Frei
6312 Steinhausen
8934 Knonau
www.eteamplus.ch
Telefon: 041 747 24 24
Telefax: 041 747 24 20