

Wartung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)

Objekt:	
Installation:	
Standort / Bezeichnung Schaltgerätekombination (SGK)	

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen regelmässig gewartet werden.

Ebenfalls sollten die Batterien (Akkus) mind. alle 6 Monate vollständig entladen werden.

Ohne regelmässige Wartung verringert sich die Lebensdauer eines Akkus um ein vielfaches !!!

- Der Testlauf muss mindestens eine Stunde dauern
- Falls die Motoren keine Stunde bedienbar sind, müssen die Akkus ersetzt werden

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Rufen Sie an – wir finden die Lösung.

Wartungs – Plan		
Kontroll- datum	Visum	Bemerkungen

Ihr Elektriker für Haus und Gewerbe